



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND\_SPb@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района

Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская д. 10б, тел 251-57-93, 90GPN\_SPb@mail.ru

Предписание № 2-8-793/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 15 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом развитии воспитанников Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Брикк Виктора Андреевича № 2-8-793 от 02 августа 2013 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 13,15,28 августа 2013 г. инспектором ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сабельниковым Романом Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом развитии воспитанников Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 19/21.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1	Не проведены ремонт, а также эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (1 раз в 5 лет)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	03.11.2014	
2	Выходы из лестничной клетки на чердак выполнены не через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0.75 x 1.5 м	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 90, пункт 5.	03.11.2014	
3	Внутренний противопожарный водопровод не может обеспечить требуемый по нормам расход воды на нуж-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55, 59	03.11.2014	



	ды пожаротушения (на обводной линии водомерных устройств установлена опечатанная ручная задвижка, которая постоянно находится в закрытом состоянии). Не установлена задвижка с электроприводом на обводной линии водомерного устройства, открывающаяся автоматически от кнопок, устанавливаемых у пожарных кранов или от устройств противопожарной.			
4	Допущено размещение кладовых, предназначенных для хранения горючих материалов и негорючих товаров в горючей упаковке, хозяйственные помещения (прачечная) в подвальном этаже здания детского сада, входы в который не изолированы от общей лестничной клетки Л4	П. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п. 5.2.7	03.11.2014	
5	Высота эвакуационного выхода в свету в группе №1 на площадку наружной лестницы на втором этаже менее 1,9 м	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 пункт 4.2.5	03.11.2014	
6	Ширина эвакуационных выходов в свету из музыкального зала менее 1,2 м (при числе эвакуирующихся более 15 человек)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 пункт 5.2.14	03.11.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Адмиралтейского района  
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

28 августа 2013 г.



Р.В. Сабельников

Предписание для исполнения получил:

*Рвсупроисред Г.В.В.В.*

«28» 08 2013 г.

