



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района

Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская д. 10б, тел 251-57-93

Предписание № 2-8-451/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №130

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела – начальника отделения ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Джураев А.А.-Р. № 2-8-451 от 05 июня 2014 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 23, 24, 28 июля 2014 г. старшим инспектором отделения ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Корешковым Алексеем Леонидовичем проведена внеплановая выездная проверка в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения эксплуатируемых Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, 4-6, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения объекта защиты, кроме помещений с мокрými процессами и л/к не оборудованы автоматической установкой пожаротушения тонкораспыленной водой	Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г.	01.08.2015	
2.	Выходы в объём л/к не предусмотрены через дымогазонепроницаемые двери 1-го типа с пределом огнестойкости не менее	Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2015	

3.	<p>Не предусмотрена система подачи наружного воздуха в объём эвакуационных л/к (с шириной маршей менее нормативных и сообщающихся с выходами из подвального этажа) из условия создания в них избыточного давления не менее 20 Па</p>	<p>п. 2, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	01.08.2015
4.	<p>Покрытия полов и л/к не предусмотрено из негорючих материалов</p>	<p>п. 4, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	01.08.2015
5.	<p>В подвальном этаже не исключено размещение помещений, связанных с постоянным пребыванием людей</p>	<p>п. 5, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	01.08.2015
6.	<p>Марши л/к, предназначенные для эвакуации из подвального этажа не отделены на уровне подвального и первого этажей перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с установкой дымогазонепроницаемые двери 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIS60</p>	<p>п. 6, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	01.08.2015
7.	<p>Помещения объекта защиты не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации</p>	<p>п. 7, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях</p>	01.08.2015

адресного типа, с возможностью передачи сигнала, без участия персонала объекта	ях пожарной безопасности»: п. 8, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	
8. Все двери эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу (из л/к. вестибюля) не оборудованы замками «антипаника»	п. 9, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2015
9. На л/к и основных проходах в групповых ячейках 1-го этажа, обеспеченных одним эвакуационным выходом, не предусмотрено аварийное освещение	п. 10, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2015
10. Объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре 3-го типа	п. 11, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. 9-я Красноармейская, д.4-6, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г.	01.08.2015

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом

регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п. 48 Приказа МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 (ред. от 27.12.2013) "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Адмиралтейского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

А.Л. Корешков

28 июля 2014 г.

Предписание для исполнения получил(-а):

И.С. Заварзин
« 28 » 07 2014 г.

Подпись