



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района

Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская д. 106, тел 251-57-93

Предписание № 2-8-602/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района СПб

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела – начальника отделения ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Джураев А.А.-Р. № 2-8-601 от 16 июля 2014 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 27, 28 августа 2014 г. старшим инспектором отделения ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Корешковым Алексеем Леонидовичем проведена внеплановая выездная проверка в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения эксплуатируемых Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида № 104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 7, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения объекта защиты, расположенные на 1-м и 2-м этажах здания, кроме помещений с мокрыми процессами не оборудованы автоматической модульной установкой водяного пожаротушения	Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: пр. Измайловский, д.7, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ	01.08.2015	

2.	Не предусмотрена система подача наружного воздуха в объём трёх эвакуационных лестничных клеток детского сада, отвечающая противопожарным требованиям, предъявляемым к незадымляемым л/к типа Н2	по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: пр. Измайловский, д.7, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г.	01.08.2015
3.	Двери объекта защиты, выходящие в л/к не выполнены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении, с пределом огнестойкости не менее EIS60	Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: пр. Измайловский, д.7, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г.	01.08.2015
4.	В л/к и по основным проходам 1 и 2-го этажей, не предусмотрено эвакуационное освещение, с присоединением светильников огнестойкими проводами типа нг-FRLS или FRHF, и с автономными источниками питания, рассчитанными не менее чем на 3 часа автономной работы	Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: пр. Измайловский, д.7, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г.	01.08.2015
5.	Выходы из подвального этажа, ведущие в лестничные клетки, не отделены противопожарными перегородками из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI60, с установкой в проёмах указанных перегородок противопожарных дверей 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении, с пределом огнестойкости не менее EIS60	Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: пр. Измайловский, д.7, лит.	01.08.2015

6.	АУПС не предусмотрена адресного типа. При этом не предусмотрена передача извещения о пожаре от установок АПС объекта в подразделения пожарной охраны ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по выделенному в установленном порядке радиоканалу, в автоматическом режиме, без участия персонала объекта	А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г. Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: пр. Измайловский, д.7, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г.	01.08.2015	
7.	Все двери эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу (из л/к, вестибюля) не оборудованы замками «антипаника»	Ст. 1, ст. 20 ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Ст. 6, ст. 78 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 10, разд. 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: пр. Измайловский, д.7, лит. А», согласованных УНД ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2012г.	01.08.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п. 48 Приказа МЧС России от 28.06.2012 г. N 375 (ред. от 27.12.2013) "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Адмиралтейского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



А.Л. Корешков

28 августа 2014 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Зоборученский
«28» 08 2014 г.

А.Л. Корешков

(подпись)